

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

31.08.2023

Sayı : / DT - 61

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	TORBA FİLTRE F5 287*592*305 (3 CEPLİ)		37	Adet
2 .	TORBA FİLTRE F5 592*592*305 (6 CEPLİ)		38	Adet
3 .	F9 KOMPAK (W FİLTRE) 592*592*292		22	Adet
4 .	F9 KOMPAK (W FİLTRE) 287*592*292		36	Adet
5 .	G4 KASET FİLTRE 84*93		2	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) TORBA FİLTRE F5 287*592*305 (3 CEPLİ)

Tipi	: 287*592*305 mm
Kasa	: Metal veya plastik
Filtre	: Sentetik Elyaf
Çalışma Sıcaklığı	: 70 °C
Çalışma Nemi	: %100
Basınç Direnci	: En fazla 65 pa en az 1700 m3/h
Filtre Classı	: EN 779 Standart (ASHRAE S2 - 1 - 1992 Test METHOD) F5
Alın Hızı	: 2,5 m/sn
Verim	: % 50-55

2 .) TORBA FİLTRE F5 592*592*305 (6 CEPLİ)

Tipi	: 592*592*305 mm 6 cepli
Kasa	: Metal veya plastik kasalı
Filtre	: Sentetik Elyaf
Çalışma Sıcaklığı	: 70 °C
Çalışma Nemi	: % 100
Basınç Direnci	: En fazla 65 pa ve en az 3400 m3/h
Filtre Classı	: EN 779 Standart (ASHRAE S2 - 1 - 1992 Test METHOD) F5
Alın Hızı	: En az 2,5 m/sn
Verim	: % 50 - 55

3 .) F9 KOMPAK (W FİLTRE) 592*592*292

Tipi	: 592*592*292 mm
Kasa	: Plastik kasalı
Filtre	: Glas Fiber
Çalışma Sıcaklığı	: 70 °C
Çalışma Nemi	: % 90 Rh
Başlangıç Direnci	: 180 pa ve 4250 m3/h
Filtre Klas	: EN 779 - F9
Alın Hızı	: 3,2 m/sn
Verim	: % 95

4 .) F9 KOMPAK (W FİLTRE) 287*592*292

Tipi	: 287*592*292 mm
Kasa	: Plastik kasalı
Filtre	: Glas Fiber
Çalışma Sıcaklığı	: 70 °C
Çalışma Nemi	: % 90 Rh
Başlangıç Direnci	: 180 pa ve 4250 m3/h
Filtre Klas	: EN 779 - F9
Alın Hızı	: 3,2 m/sn
Verim	: > % 95

5 .) G4 KASET FİLTRE 84*93

- 1.Kaset çevresi galvanizli sacdan imal edilmektedir.
2. Başlangıç başına 60 pa. Son kullanma basıncı 350 pa olmalıdır.
3. Filtre % 60°C sıcaklık ve %90 rh nem şartlarında olmalıdır.
- 4.Filtrenin üreticisinin, basınç, debi test değerleri sertifika ile belgelendirilmelidir.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 11.09.2023 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>