



T.C
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sayı : 68056880-934.01-
Konu: Teklif Verilmesi Hk.

02/10/2023

Sayın.....

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız idaresinde olan KGYS Merkezinde bulunan 20 KVA UPS tamir ve arıza işinin yapılması gerekmektedir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereği (doğrudan temin) satın alınacak olan cihazın/yedek parça/hizmetin tarafınızdan temini mümkün ise **16/10/2023 tarihi saat 12.00'a** kadar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Satın Alma Bürosuna teklif verilmesi konusunda gereğini rica ederim.

Erman ALTAN
Şef

NOT:

- 1- Zamanında verilmeyen açık adres, vergi no kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirilmez alınmayacaktır.
- 2- Teklif zarfları kapalı olmalı, teklif konusu ve irtibattaki personelinin ismi zarfın üzerinde yazılı olmalıdır.
- 3- Teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif mektubunda yazılmalıdır.
- 4- Teklif edilen ürünlerin birim fiyatı rakam ve yazı ile yazılacaktır.
- 5- Teklifler TL cinsinden KDV hariç verilecektir.
- 6- Teklif mektubunda teslim süresi belirtilecektir.
- 7- Postadaki ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- 8- Teklif mektubunda "şartname hükümlerini kabul ediyorum" ibaresi bulunacak olup teknik şartnamede istenen bilgi ve belgeler varsa ilgili birime teslim edilecektir.
- 9-Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 10-Faks, elektronik posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
- 11-İdare alım yapıp yapmamakta serbesttir.
- 12-Tedarikçi gizlilik sözleşmesi ürünün üstünüzde kalmanız halinde imzalanıp yollanacaktır.

ADRES:

Erü bilgi işlem daire başkanlığı (araştırma merkezleri ve laboratuvarları binası) eski kmyo Köşk mahallesi Sabahattin Zaim sokak no:4

Tel: +90 352 437 49 35 (0352) 207 66 66 -10236

Teknik şartname ilgili hususlarda;

İrtibat: A. Emin DEMİRSOY

Köşk Mah. Kutadgu Bilig Sokağı No:6 38030 MELİKGAZİ / KAYSERİ
Tel: +90 352 437 49 35 (0352) 207 66 66 -10200 Fax: +90 352 437 83 81

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İşin adı : 20 KVA UPS tamir ve arıza işi ALIMI

Sıra	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Miktar	Birim	Toplam Fiyat (kdv hariç)
1	20 KVA UPS tamir ve arıza işi	6	ADET	

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

Vergi no:

*KDV HARİC FİYAT VERİLECEKTİR.

KGYS 20 Kva UPS Tamir İşi

1. İŞİN KAPSAMI

Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı KGYS Merkezinde bulunan 20 KVA ups'in tamir ve arıza giderimi işini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR

- 2.1. İDARE:** Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (aynı zamanda kullanıcıdır)
- 2.2. YÜKLENİCİ:** Makine ve ekipmanların, idari şartnamede ve bu teknik şartnamede belirtilen şartlar altında tamir-onarımını üstlenen gerçek kişi veya tüzel kişiliğe sahip yasal ticari kurum, kuruluştur.
- 2.3. TAMİR EDİCİ BAKIM-ONARIM:** Makine ve ekipmanların görevini kısmen veya tamamen yerine getirememesi halinde hizmet sunucusunun teknisyen ve uzmanlarınca yapılarak, tam olarak hizmete hazır hale getirme işlemidir. Onarım hizmeti üretici firmanın onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre yapılacaktır. Meydana gelen arızanın giderilmesi tanımlanmamış ise üretici veya temsilci firmanın istek ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilecektir.
- 2.4. KORUYUCU BAKIM:** Makine ve ekipmanların üretici firmanın standart teknik bakım kataloglarındaki esaslara ve programına uygun bir biçimde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım hizmetidir. Koruyucu bakım hizmeti, sistem veya teçhizatı üreten veya temsil eden firmanın bakım-onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre yapılır.
- 2.5. ARIZA:** Makine ve ekipmanların çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya birkaçını yerine getirememesi durumudur.
- 2.6. YEDEK PARÇA:** Makine ve ekipmanların onarımı için piyasada hazır halde olan veya belirli bir imalat sürecinde elde edilen, bir makine ve ekipmanların bütününe oluşturan sisteme ait orijinal parçası ve ya parçalarıdır.
- 2.7. SARF MALZEMESİ:** Tamir ve onarımı yapılacak makine ve ekipmanların yedek parça aksamı dışında kalan (Üstüğü, bez, temizlik malzemeleri ve kimyasallar) malzemelerdir.
- 2.8. HİZMET BÖLGESİ:** Cihazların bulunduğu mahalleridir.

3. İSTEKLER VE ÖZELLİKLER

3.1. GENEL

- 3.1.1. Tamir öncesi İDARE ile görüşüp sistemin durum öğrenilecek.
- 3.1.2. Varsa hasar görmüş cihazların tespit edilip, İDARE'ye tamir raporu sunulacak.
- 3.1.3. YÜKLENİCİ, yetkilileri ilgili markalara ait Tamir verebileceğine dair **Yetki Yazısını ve Belgelerini veya Yetkili Servis Belgesini** ya da bu marka ürünlere ait bakım yaptığı yerlerin referanslarını istendiğinde İDARE'ye sunacaktır.
- 3.1.4. Arıza ya da başka bir sebeple sisteme müdahale isteği mail, telefon, sms gibi her türlü iletişim aracı ile olabilir.
- 3.1.5. Tamir Hizmeti mesai saatleri gözetmeden İDARE'nin tayin edeceği vakitte yapılacaktır.
- 3.1.6. YÜKLENİCİ, yapacağı her türlü Tamir ve onarımda gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Oluşabilecek herhangi bir kaza veya olaydan İDARE sorumlu tutulamayacaktır.
- 3.1.7. YÜKLENİCİ makine ve ekipmanlara ait arızalı yedek parçaları değiştirecek.
- 3.1.8. Yüklenici ilgili yerdeki UPS'i görebilir. Bu şartname dahilinde teklif verdiği taktirde ise, ilgili yerdeki UPS'i görmüş ve arızalarını tespit etmiş kabul edilmiş olup, teklif ve iş sonrası UPS'in çalışması için her hangi başka bir malzeme için ücret ve uzatma talep etmeyecektir.
- 3.1.9. Sistemdeki elektrik hatlarındaki arızaları ön görmek ve talep ve istek bildirmek tamir öncesi gerekli görülen görüşmeler konuda bilgi vermek ve almak, yüklenicinin içinde olduğu bir sorumluluktur.

4. TAMİR HİZMETİNDE YAPILACAK İŞLER

4.1. SİSTEM DAHİLİNDE

- 4.1.1. Sistemin genel temizliği yapılacaktır.
- 4.1.2. Tüm elektriksel bağlantılar kontrol edilecektir.
- 4.1.3. Elektronik kartların işlevleri kontrol edilecektir.
- 4.1.4. Sistemlerin yedekli/paralel çalışmaları kontrol edilecektir.
- 4.1.5. Eviricinin işlevleri kontrol edilecektir.
- 4.1.6. Statik By-Pass'ın işlevleri kontrol edilecektir.
- 4.1.7. Manuel By-Pass'ın işlevleri kontrol edilecektir.
- 4.1.8. Dâhili elektronik besleme kaynaklarının işlevleri kontrol edilecektir.
- 4.1.9. Güç elemanlarının işlevleri kontrol edilecektir.
- 4.1.10. Akü bağlantıları kontrol edilecektir.
- 4.1.11. Aküler ve akülerin dengesizliği kontrol edilecektir.
- 4.1.12. Sıcaklık sensörleri kontrol edilecektir.
- 4.1.13. Ups cihazımızın tüm sistemleri kontrol edilip ona göre değerlendirme yapılacaktır.
- 4.1.14. Ups cihazı tamirini firma kendi bünyesinde bulunan servisinde yapmalıdır.
- 4.1.15. Bütün elektrik bağlantılarının ve hatların sıkılık kontrolü yapılacaktır.
- 4.1.16. Cihazın fonksiyonel testleri, (Rectifier, Inverter çıkışı, Statik ve manuel By-Pass kumanda sistemi ile, Direkt Geçiş Devresinin kontrolleri ve yük altında testi)
- 4.1.17. UPS'lerin akü gruplarının testleri yapılarak, Arızalı Aküler varsa İşaretlenerek İDARE'ye bildirilecektir.

4.2. KONTROL VE TAMİR SONRASI

- 4.2.1. Tamir sonrası ayrıntılı raporlar hazırlanarak İdareye sunulacaktır.

5. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI

- 5.1. Sistemin kontrolü sırasında tesisin içindeki gerekli olacak merdiven ve uzatma kablosu dışında, tamir için gerekli diğer cihaz ve aletler YÜKLENİCİ firma personeli tarafından getirilecektir.
- 5.2. Tamir sonunda belirtilen elektriksel (kablo, elektrik panosu içinde düzeltmeler, cihazlardaki elektrik montajları vb..) onarımlar YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.

6. İŞ GÜVENLİĞİ

- 6.1. Yüklenici işi bilen, fen ve sanat kuralları gereğince her türlü gerekli eğitimi almış ve yaptığı işin risk ve sorumluluklarını bilen kabul edilip iş ve işçilerinin her türlü iş güvenliğini almakla 1 derece sorumludur.
- 6.2. İş, işçi ve Ürün kazalarından ötürü İdare sorumlu tutulamaz.

7. GARANTİ ŞARTLARI

- 7.1. YÜKLENİCİ tarafından makine ve ekipmanlara yapılacak onarım işlemleri ile montajı yapılan yedek parçalar için en az 6 ay garanti verilecektir.
- 7.2. Diğer hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

[Signature]

[Signature]
2

[Signature]