

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

10.11.2023

Sayı : / DT - 90

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	305X305X78 H13 HEPA FİLTRE		3	Adet
2 .	457X457X78 H13 HEPA FİLTRE		7	Adet
3 .	575X575X78 H13 HEPA FİLTRE		9	Adet
4 .	305X610X292 H14 LAMİNER FLOW HEPA FİLTRE		4	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1 .) 305X305X78 H13 HEPA FİLTRE

1-KONU

Bu teknik şartname Erciyes Üniversitesi dış hekimliği fakültesinde kullanılacak olan h-13 sınıfı hepa filtrelerin teknik özellikleri ve ilgili diğer hususları konu alır.

2- FİLTRENİN ÖZELLİKLERİ

- 1- EN 1822 test moduna göre filtre sınıfı h-13 olacaktır.
- 2- Filtrenin hassasiyetini EN 1822 standartlarında belirttiği üzere h-13 sınıfında olup 0.3 mikron boyutundaki partiküller için %99,95 değerinde olmalıdır.
- 3- Filtre havalandırma kanalındaki yerine doğru bir şekilde yerleştirildiğinde birleşme kenarlarından hiçbir sızıntı olmayacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.
- 4- Hepa filtrelerin kasası mdf olmalı, nem, sıcaklık ve korozyon ortamına karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5- Filtrenin ölçüsü tek tarafı eklemesiz hiçbir hava kaçağına izin vermeyecek şekilde contalı olmalıdır.
- 6- Filtrenin süzücü materyalleri bağıl nem oranı %80 ve üzeri olmalıdır. En az 90 santigrat derece sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır.
- 7- Kullanılan filtre malzemesi neme dayanıklı (hidrofobik) yüksek kaliteli cam elyafı kağıttan olacak, minipleat olarak pilelenmiş olacak ve dayanıklı özek malzeme ile çerçeveye iyice yapıştırılmış olacaktır.
- 8- Filtreler EN 1822-4 standardına uyum belgesine sahip olacaktır.
- 9- İmalatçı firma, temiz oda sistemleri ile hijyenik ve endüstriyel tesisler için filtre ve aksesuarlarının tasarımı, imalatı, ithali, ve satışı için bir kalite yönetim sistemi tesis ettiği ve uygulamakta olduğunu DIN EN ISO 9001 e göre gereklerin yerine getirdiğini TÜV belgesi (TÜRKAK ve IAF/TGA onaylı) ile kanıtlamalıdır.
- 10- H 13 sınıfı filtrelerin her birinde hologram içeren etiket olacaktır. Hologramdaki seri numarası o filtrenin test sertifikasındaki numara ile aynı olacaktır. bu numara filtrenin izleme numarası olacaktır.
- 11- Hologram etiketi vurulan her bir filtre imalatı müteakip; taşıma ve nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde özel takviyeli, darbelere karşı dayanıklı olarak karton kutular ile ambalajlanacaktır.
- 12- Filtreler hastanenin istediği yere orijinal ambalajında ve kullanılmamış olarak teslim edilecektir.
- 13- Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk ürünü firma yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

NOT: FİLTRELERİN MONTAJI KURUMUMUZA AİTTİR.

2 .) 457X457X78 H13 HEPA FİLTRE

1-KONU

Bu teknik şartname Erciyes Üniversitesi dış hekimliği fakültesinde kullanılacak olan h-13 sınıfı hepa filtrelerin teknik özellikleri ve ilgili diğer hususları konu alır.

2- FİLTRENİN ÖZELLİKLERİ

- 1- EN 1822 test moduna göre filtre sınıfı h-13 olacaktır.
- 2- Filtrenin hassasiyetini EN 1822 standartlarında belirttiği üzere h-13 sınıfında olup 0.3 mikron boyutundaki partiküller için %99,95 değerinde olmalıdır.
- 3- Filtre havalandırma kanalındaki yerine doğru bir şekilde yerleştirildiğinde birleşme kenarlarından hiçbir sızıntı olmayacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.
- 4- Hepa filtrelerin kasası mdf olmalı, nem, sıcaklık ve korozyon ortamına karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5- Filtrenin ölçüsü tek tarafı eklemesiz hiçbir hava kaçağına izin vermeyecek şekilde contalı olmalıdır.
- 6- Filtrenin süzücü materyalleri bağıl nem oranı %80 ve üzeri olmalıdır. En az 90 santigrat derece sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır.
- 7- Kullanılan filtre malzemesi neme dayanıklı (hidrofobik) yüksek kaliteli cam elyafı kağıttan olacak, minipleat olarak pilelenmiş olacak ve dayanıklı özek malzeme ile çerçeveye iyice yapıştırılmış olacaktır.
- 8- Filtreler EN 1822-4 standardına uyum belgesine sahip olacaktır.
- 9- İmalatçı firma, temiz oda sistemleri ile hijyenik ve endüstriyel tesisler için filtre ve aksesuarlarının tasarımı, imalatı, ithali, ve satışı için bir kalite yönetim sistemi tesis ettiği ve uygulamakta olduğunu DIN EN ISO 9001 e göre gereklerin yerine getirdiğini TÜV belgesi (TÜRKAK ve IAF/TGA onaylı) ile kanıtlamalıdır.
- 10- H 13 sınıfı filtrelerin her birinde hologram içeren etiket olacaktır. Hologramdaki seri numarası o filtrenin test sertifikasındaki numara ile aynı olacaktır. bu numara filtrenin izleme numarası olacaktır.
- 11- Hologram etiketi vurulan her bir filtre imalatı müteakip; taşıma ve nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde özel takviyeli, darbelerle karşı dayanıklı olarak karton kutular ile ambalajlanacaktır.
- 12- Filtreler hastanenin istediği yere orijinal ambalajında ve kullanılmamış olarak teslim edilecektir.
- 13- Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk ürünü firma yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

NOT: FİLTRELERİN MONTAJI KURUMUMUZA AİTTİR.

3 .) 575X575X78 H13 HEPA FİLTRE

1-KONU

Bu teknik şartname Erciyes Üniversitesi dış hekimliği fakültesinde kullanılacak olan h-13 sınıfı hepa filtrelerin teknik özellikleri ve ilgili diğer hususları konu alır.

2- FİLTRENİN ÖZELLİKLERİ

- 1- EN 1822 test moduna göre filtre sınıfı h-13 olacaktır.
- 2- Filtrenin hassasiyetini EN 1822 standartlarında belirttiği üzere h-13 sınıfında olup 0.3 mikron boyutundaki partiküller için %99,95 değerinde olmalıdır.
- 3- Filtre havalandırma kanalındaki yerine doğru bir şekilde yerleştirildiğinde birleşme kenarlarından hiçbir sızıntı olmayacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.
- 4- Hepa filtrelerin kasası mdf olmalı, nem, sıcaklık ve korozyon ortamına karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5- Filtrenin ölçüsü tek tarafı eklemesiz hiçbir hava kaçağına izin vermeyecek şekilde contalı olmalıdır.
- 6- Filtrenin süzücü materyalleri bağıl nem oranı %80 ve üzeri olmalıdır. En az 90 santigrat derece sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır.
- 7- Kullanılan filtre malzemesi neme dayanıklı (hidrofobik) yüksek kaliteli cam elyafı kağıttan olacak, minipleat olarak pilelenmiş olacak ve dayanıklı özek malzeme ile çerçeveye iyice yapıştırılmış olacaktır.
- 8- Filtreler EN 1822-4 standardına uyum belgesine sahip olacaktır.
- 9- İmalatçı firma, temiz oda sistemleri ile hijyenik ve endüstriyel tesisler için filtre ve aksesuarlarının tasarımı, imalatı, ithali, ve satışı için bir kalite yönetim sistemi tesis ettiği ve uygulamakta olduğunu DIN EN ISO 9001 e göre gereklerin yerine getirdiğini TÜV belgesi (TÜRKAK ve IAF/TGA onaylı) ile kanıtlamalıdır.
- 10- H 13 sınıfı filtrelerin her birinde hologram içeren etiket olacaktır. Hologramdaki seri numarası o filtrenin test sertifikasındaki numara ile aynı olacaktır. bu numara filtrenin izleme numarası olacaktır.
- 11- Hologram etiketi vurulan her bir filtre imalatı müteakip; taşıma ve nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde özel takviyeli, darbelerle karşı dayanıklı olarak karton kutular ile ambalajlanacaktır.
- 12- Filtreler hastanenin istediği yere orijinal ambalajında ve kullanılmamış olarak teslim edilecektir.
- 13- Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk ürünü firma yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

NOT: FİLTRELERİN MONTAJI KURUMUMUZA AİTTİR.

4 .) 305X610X292 H14 LAMİNER FLOW HEPA FİLTRE

1-KONU

Bu teknik şartname Erciyes Üniversitesi dış hekimliği fakültesinde kullanılacak olan h-13 sınıfı hepa filtrelerin teknik özellikleri ve ilgili diğer hususları konu alır.

2- FİLTRENİN ÖZELLİKLERİ

- 1- EN 1822 test moduna göre filtre sınıfı h-13 olacaktır.
- 2- Filtrenin hassasiyetini EN 1822 standartlarında belirttiği üzere h-13 sınıfında olup 0.3 mikron boyutundaki partiküller için %99,95 değerinde olmalıdır.
- 3- Filtre havalandırma kanalındaki yerine doğru bir şekilde yerleştirildiğinde birleşme kenarlarından hiçbir sızıntı olmayacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.
- 4- Hepa filtrelerin kasası mdf olmalı, nem, sıcaklık ve korozyon ortamına karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5- Filtrenin ölçüsü tek tarafı eklemesiz hiçbir hava kaçağına izin vermeyecek şekilde contalı olmalıdır.
- 6- Filtrenin süzücü materyalleri bağıl nem oranı %80 ve üzeri olmalıdır. En az 90 santigrat derece sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır.
- 7- Kullanılan filtre malzemesi neme dayanıklı (hidrofobik) yüksek kaliteli cam elyafı kağıttan olacak, minipleat olarak pilelenmiş olacak ve dayanıklı özek malzeme ile çerçeveye iyice yapıştırılmış olacaktır.
- 8- Filtreler EN 1822-4 standardına uyum belgesine sahip olacaktır.
- 9- İmalatçı firma, temiz oda sistemleri ile hijyenik ve endüstriyel tesisler için filtre ve aksesuarlarının tasarımı, imalatı, ithali, ve satışı için bir kalite yönetim sistemi tesis ettiği ve uygulamakta olduğunu DIN EN ISO 9001 e göre gereklerin yerine getirdiğini TÜV belgesi (TÜRKAK ve IAF/TGA onaylı) ile kanıtlamalıdır.
- 10- H 13 sınıfı filtrelerin her birinde hologram içeren etiket olacaktır. Hologramdaki seri numarası o filtrenin test sertifikasındaki numara ile aynı olacaktır. bu numara filtrenin izleme numarası olacaktır.
- 11- Hologram etiketi vurulan her bir filtre imalatı müteakip; taşıma ve nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde özel takviyeli, darbelerle karşı dayanıklı olarak karton kutular ile ambalajlanacaktır.
- 12- Filtreler hastanenin istediği yere orijinal ambalajında ve kullanılmamış olarak teslim edilecektir.
- 13- Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk ürünü firma yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

NOT: FİLTRELERİN MONTAJI KURUMUMUZA AİTTİR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 20.11.2023 TARİHİNE KADAR DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>