



T.C
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sayı : 68056880-934.01-
Konu: Teklif Verilmesi Hk.

05/03/2024

Sayın.....

ARGE LAB binasında bulunan teknik özellikleri ekteki şartnamede verilmiş 700KVA jeneratöre bakım hizmeti alınacaktır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereği (doğrudan temin) satın alınacak olan hizmetin tarafınızdan temini mümkün ise **19/03/2024 tarihi saat 12.00'a** kadar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Satın Alma Bürosuna teklif verilmesi konusunda gereğini rica ederim.

Erman ALTAN
Şef

NOT:

- 1- Zamanında verilmeyen açık adres, vergi no kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklif zarfları kapalı olmalı, teklif konusu ve irtibattaki personelinin ismi zarfın üzerinde yazılı olmalıdır.
- 3- Teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif mektubunda yazılmalıdır.
- 4- Teklif edilen ürünlerin birim fiyatı rakam ve yazı ile yazılacaktır.
- 5- Teklifler TL cinsinden KDV hariç verilecektir.
- 6- Teklif mektubunda teslim süresi belirtilecektir.
- 7- Postadaki ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- 8- Teklif mektubunda "şartname hükümlerini kabul ediyorum" ibaresi bulunacak olup teknik şartnamede istenen bilgi ve belgeler varsa ilgili birime teslim edilecektir.
- 9- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 10- Elektronik posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilecektir ***fakat idaremiz mail yoluyla gelen teklifin fiyat görüntülenmesiyle gizlilik ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
bidbsatinalma@erciyes.edu.tr adresine gönderilen tekliflerin değerlendirilmesi için konusuna söz konusu alım işine verilen teklif olduğu yazılması gerekmektedir.
- 11-İdare alım yapıp yapmamakta serbesttir.
- 12-Tedarikçi gizlilik sözleşmesi ürünün üstünüzde kalmanız halinde imzalanıp yollanacaktır.

ADRES: mail:

Erü bilgi işlem daire başkanlığı (araştırma merkezleri ve laboratuvarları binası) eski kmyo Köşk mahallesi Sabahattin Zaim sokak no:4

Tel: +90 352 437 49 35 (0352) 207 66 66 -10212

Teknik şartname ilgili hususlarda;

İrtibat: Ersin DEMİRAY (ersindemiray@erciyes.edu.tr)

Köşk Mah. Kutadgu Bilig Sokağı No:6 38030 MELİKGAZİ / KAYSERİ

Tel: +90 352 437 49 35 (0352) 207 66 66 -10200 mail: bidbsatinalma@erciyes.edu.tr

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İşin adı : JENARATÖR BAKIMI ALIM

Sıra	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Miktar	Birim	Toplam Fiyat (kdv hariç)
1	JENARATÖR BAKIMI	1	YIL	

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

Vergi no:

*KDV HARİC FİYAT VERİLECEKTİR.

ARGELAB FULL MARKA 700KVA JENERATÖR YILLIK PERİYODİK BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONUSU

- 1.1. Erciyes Üniversitesi Argelab Binasına ait FULL marka 700KVA aşağıda belirtilen şartlar altında faal tutulması için yıllık bakım ve onarım hizmetlerini kapsar.

2. TANIMLAR

- 2.1. **İDARE:** Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (aynı zamanda kullanıcıdır)
- 2.2. **HİZMET SUNUCUSU:** Makine ve ekipmanların, idari şartnamede ve bu teknik şartnamede belirtilen şartlar altında bakım-onarımını üstlenen gerçek kişi veya tüzel kişiliğe sahip yasal ticari kurum, kuruluştur.
- 2.3. **ÜRETİCİ VEYA ÜRETİCİ FİRMA:** Bakımı yapılacak makine ve ekipmanların üretimi yapan veya Türkiye temsilcisi olan ticari kuruluştur.
- 2.4. **MAKİNE VE EKİPMAN:** Üretici firma tarafından temini yapılan mamullerdir.
- 2.5. **TAMİR EDİCİ BAKIM-ONARIM:** Makine ve ekipmanların görevini kısmen veya tamamen yerine getirememesi halinde hizmet sunucusunun teknisyen ve uzmanlarınca yapılarak, tam olarak hizmete hazır hale getirme işlemidir. Onarım hizmeti üretici firmanın onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre yapılacaktır. Meydana gelen arızanın giderilmesi tanımlanmamış ise üretici veya temsilci firmanın istek ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilecektir.
- 2.6. **KORUYUCU BAKIM:** Makine ve ekipmanların üretici firmanın standart teknik bakım kataloglarındaki esaslara ve programına uygun bir biçimde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım hizmetidir. Koruyucu bakım hizmeti, sistem veya teçhizatı üreten veya temsil eden firmanın bakım-onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre yapılır.
- 2.7. **ARIZA:** Makine ve ekipmanların çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya birkaçını yerine getirememesi durumudur.
- 2.8. **YEDEK PARÇA:** Makine ve ekipmanların onarımı için piyasada hazır halde olan veya belirli bir imalat sürecinde elde edilen, bir makine ve ekipmanların bütününe oluşturan sisteme ait orijinal parçası veya parçalarıdır.
- 2.9. **İŞ PROGRAMI:** Hizmet sunucusu tarafından bakım ve onarımı yapılacak makine ve ekipmanların hizmet süresi kapsamında adet ve gün bazlarında hazırlanmış idarenin onayıyla birlikte hizmet sunucusunun da imza ettiği çizelgedir. Hizmet sunucusu bu çizelgeye göre bakım hizmetini yürütecektir.
- 2.10. **SARF MALZEMESİ:** Bakım ve onarımı yapılacak makine ve ekipmanların yedek parça aksamı dışında kalan (Üstüğü, bez, temizlik malzemeleri ve kimyasallar) malzemelerdir.
- 2.11. **MÜDAHALE SÜRESİ:** İdare tarafından hizmet sunucusuna arızanın bildirildiği andan (arıza bildirim tarihi, saati), hizmet sunucusunun yetkili bakım - onarım elemanlarının arızaya müdahale etmek üzere arızanın bulunduğu yere gelip işlemlere başlaması (servis başlangıç tarihi, saati) arasındaki süreye "Müdahale Süresi" denir.
- 2.12. **TAKIM AVADANLIK:** Hizmet sunucusunun her türlü bakım-onarım esnasında kullandığı kendisine ait ve maksada uygun el aracıdır
- 2.13. **HİZMET SÜRESİ:** Satın alınan bakım-onarım hizmetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kalan süredir.
- 2.14. **HİZMET BÖLGESİ:** Cihazların bulunduğu mahalleridir.
- 2.15. **MECBURİ HALLER:** Bu teknik şartname ile satın alınmak istenen hizmetlerin idarenin istediği sürede giderilmesine mani olabilecek, hizmet sunucusunun ve idarenin yetkisi ve gücü dışında olan olaylar olup; hizmet sunucusu veya idarenin çalışma yerinde meydana gelebilecek yangın, deprem, sel, felaketi gibi her tür doğal afetler ve grev, savaş veya seferberlik isyan, ayaklanma, hırsızlık, ambargo gibi force majör kabul edilen haller, salgın hastalıkların, sosyal olayların meydana gelmesiyle bölgeye giriş çıkışın resmi makamlar tarafından yasaklanması, "Mecburi Haller" kapsamında kabul edilecektir. Covid 19 Salgını bu kapsamın dışında tutulacaktır.

3. İSTEKLER VE ÖZELLİKLER

3.1. GENEL

- 3.1.1. Bakım ve onarımı yapılacak Makine ve Ekipmanlar'ın yedek parça aksamı dışında kalan (Üstüğü, bez, temizlik malzemeleri ve kimyasallardır) malzemeleri hizmet sunucusu yükümlülüğünde olacaktır. Ancak kullanılacak yedek parçalar için idareden ücret talep edilebilir.
- 3.1.2. Bakım onarımı yapılacak FULL marka 700KVA Jeneratör ve Transfer Panosunu'dur.
- 3.1.3. Yıllık bakım ücretleri bakım sonrası ve faturalandırma tek seferde ödenecektir.
- 3.1.4. Bakım hizmeti idarenin istediği tarih ve saatlerde yapılacak olup, Bakımda değişmesi gereken YAĞ, Fitreler, Antifreze ve arızalı parçalar değişecektir.
- 3.1.5. Arıza durumunda İdare sorun çözülene kadar Hizmet sunucunu kontrol ve bakım kapsamında burada olmasını talep edebilir. Bu süreç yılda 20 gün ile sınırlıdır. Yılda 20 gün sonrası adam x gün işçilik bedeli verilecek teklifin %20 sini geçmeyecektir. 20 günlük süreç içerisinde her türlü işçilik için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, kullanılan malzemeler bakım kapsamında piyasa koşulları çerçevesinde Hizmet Sunucundan ya da başka yerlerden temin edilip, Hizmet Sunucuna arızanın giderilmesi için verilebilir.
- 3.1.6. İdarenin isteğine bağlı olarak Hizmet Sunucusu tarafından arıza ya da başka bir sebeple sisteme müdahale sırasında her hangi bir yedek parça ve malzeme kullanılmamış ise Soğutma Gruplarının yaklaşan yıllık periyodik bakımı da Hizmet Sunucusuna yaptırabilir ve bu hizmetlerin hepsi dâhilinde dönemlik periyodik masraf haricinde idareden her hangi bir ücret talep edilmeyecektir.
- 3.1.7. İDARE Yüklenicinin ilgili klima ve işlere baktığına dair referans yazıları, dokümanları isteyebilir, değerlendirebilir. Hizmet Sunucusunun ilgili marka ve model JENERATÖRE teknik destek vermemesi halinde, İDARE Hizmet Sunucusunun yeterli deneyime haiz olmadığını öngördüğü sebeple işi vermeyebilir.
- 3.1.8. Sözleşme kapsamındaki makine ve ekipmanlar sözleşme tarihi ile birlikte İdare tarafından hizmet sunucusuna çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- 3.1.9. Hizmet süresi sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir.
- 3.1.10. Hizmet sunucusu İdarenin kullanımında olan makine ve ekipmanların bakım-onarım ve periyodik bakım işlemlerini yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip en az bir makine veya elektrik mühendisi sürekli istihdam edecektir.
- 3.1.11. Bakım hizmetleri mesai saatleri 08.30-17.30 (sekiz otuz- on yedi otuz) arasında idarenin tayin edeceği yetkililer nezaretinde yapılacaktır.
- 3.1.12. İdare, ürünlerin her ikisinin de arızalanması durumunda 7/24 arıza hizmetleri için talepte bulunabilecektir. Hizmeti aksatmayan arızalar içinse mesai saatleri olan 08.30-17.30 arasında talepte bulunacaktır. Hizmet sunucusu en geç 24 saat içinde arızaya müdahale edecektir.
- 3.1.13. Sözleşme kapsamındaki makine ve ekipmanların bakım ve onarım işlemi yapılırken idare en az bir elemanını, hizmet sunucusunun servis teknisyenlerinin başına gözetmen olarak verecektir.
- 3.1.14. Hizmet sunucusu makine ve ekipmanlara ait arızalı yedek parçaları öncelikle tamir edecek. Tamiri mümkün olmayan yedek parçaları idare tarafından temin edilen yenisi ile değiştirecektir.
- 3.1.15. Günlük çalıştırma, işletme ve kapatma idare tarafından yapılacaktır. Hizmet sunucu bu işlemleri yürütecek idari personele eğitim verecektir.
- 3.1.16. Bakım işlemi sırasında ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıkları hizmet bölgesi sınırları içinde idare tarafından gösterilen yere bırakılacaktır.
- 3.1.17. Hizmet sunucusu, yapacağı her türlü bakım ve onarımda gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Oluşabilecek herhangi bir kaza veya olaydan idare sorumlu tutulamayacaktır.
- 3.1.18. Sözleşme kapsamındaki makine ve ekipmanların hizmet sunucusu yükümlülüğünde bulunduğu sürece hizmet sunucusu bilgisi olmadan veya muvaffakatı alınmadan başka firmadan hiçbir kimse bu makine ve ekipmanlara müdahale etmesine izin verilmeyecektir. Ancak hizmet sunucusu 72 saatte müdahale etmediğinde ve arızayı gidermediğinde idare başka bir firmadan destek alma yoluna gidebilir. Süreçteki işçilik masraflarını İdare Hizmet sunucundan talep edebilir ya da sonraki alacaklarından kesinti yapabilir.

- 3.1.19. Arıza ya da başka bir sebeple sisteme müdahale isteği mail, telefon, whatsapp bildirimi, telerik bildirimi, sms gibi her türlü iletişim aracı ile olabilir.
- 3.1.20. Arıza ya da kesintilere Hizmet Sunucunun 72 Saat içerisinde müdahalesi söz konusu olmazsa, zamanında müdahale edilmediği sebeple her türlü bağımlı ve ilgili arıza ve ya bedel idare tarafından Hizmet Sunucusuna yansıtılabilir ve ya Hizmet sunucundan talep edilebilir.
- 3.1.21. Ödeme işlemleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Satın Alma birimi tarafından yapılacak olup, her türlü bilgi Fatura ve irsaliye bilgileri bidbsatinalma@erciyes.edu.tr iletilmesi Hizmet Sunucunun sorumluluğunda olup, ödemelerin, bütçeye göre fatura edilmesi bu hususta gerekli bilgilerin alınarak kesilmesi gerekmektedir.

4. BAKIM HİZMETİNDE YAPILACAK İŞLER

4.1. JENETÖR DÂHİLİNDE

- 4.1.1. Akü şarj kontrolleri yapılacaktır.
- 4.1.2. Akü Voltaj ve Akım Testleri yapılacaktır.
- 4.1.3. JENERATÖR motor soğutma suyu seviyesi ölçümü yapılacaktır.
- 4.1.4. JENERATÖR yağ sızıntı kontrolü yapılacaktır.
- 4.1.5. Yakıt kalitesi kontrol edilecektir.
- 4.1.6. Yakıt pompası kontrol edilecektir.
- 4.1.7. Yakıt filtre ve süzgeçlerindeki pislikler temizlenecektir.
- 4.1.8. Şebekeden gelen elektrik akımını kontrolü (faz anbalansı)
- 4.1.9. Şebekeden gelen elektrik ölçümleri yapılacaktır.
- 4.1.10. Isıtıcı kontrollü yapılacaktır.
- 4.1.11. Motor suyu devir daim pompası titreşimi ve sesi kontrol edilecektir.
- 4.1.12. Jeneratör Otomatik devreye girme ve çıkma testleri yapılacaktır.
- 4.1.13. Marş süresi ve ateşleme sistemi kontrol edilecektir.
- 4.1.14. Bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü yapılacaktır.
- 4.1.15. Elektrik panosu bakımı ve kontrolü (kontaktör, termik, sigorta) kontrolleri yapılacaktır.
- 4.1.16. Soğutma fanların akım kontrollerinin yapılacaktır.
- 4.1.17. Elektronik kartların bakımı (temizlik, izolotör) yapılacaktır.
- 4.1.18. Çalışma saatlerinin kontrolü yapılarak, gerekli güçelleştirmeler ve sıfırlamalar yapılacaktır.
- 4.1.19. Geçmişe dönük alarm kodlarının kontrolü yapılacaktır.
- 4.1.20. Cihazın set ayarlarının kontrolü yapılacaktır.
- 4.1.21. Cihazın otomatik kontrol elemanlarının kontrolü ve testi (start-up esnasında)
- 4.1.22. Antifiriz donma sıcaklığı kontrolü yapılacaktır.
- 4.1.23. Bakım sırasında yağ filtresi, hava filtre, motor yağı ve yakıt filtresi değişimi yapılacaktır.
- 4.1.24. Ve yıl boyunca jeneratörle alakalı, olası arıza ve kontroller İDARE tarafından istendiğinde yapılacaktır.
- 4.1.25. Acil Stop butonu tesleri yapılacaktır.
- 4.1.26. Güç aktarım kayışları deformasyonuna bakılacaktır.
- 4.1.27. Motor yağının değişim öncesi kirliliğine, fiziksel dayanımına ve asit oranına bakılacaktır.
- 4.1.28. Motor ve Alternatör çalışma devri kontrol edilecektir.
- 4.1.29. Uyarı ve Alarm durumunda kuru kontak çıkış uç testleri yapılacaktır.
- 4.1.30. Sıcaklık sensörlerinin kontrolü yapılacaktır.
- 4.1.31. Yakıt seviyesi ölçüm sensörlerinin kontrolü yapılacaktır.
- 4.1.32. Basınç sensörlerinin kontrolü yapılacaktır.

4.2. Transfer Şalteri DÂHİLİNDE

- 4.2.1. Şebekeden gelen elektrik akımını kontrolü (faz anbalansı)
- 4.2.2. Şebekeden gelen elektrik ölçümleri yapılacaktır.
- 4.2.3. JENERATÖRDEN gelen elektrik ölçümleri yapılacaktır.
- 4.2.4. Faz sırası ve kontrolü yapılacak, gerekirse değiştirilecektir.
- 4.2.5. Pano iç temizliği yapılacaktır.

- 5.1.** Bakım sırasında oluşacak her türlü muayene masrafları hizmet sunucusuna aittir.
- 5.2.** Muayene esnasında lüzumlu her türlü personel ve test cihazları hizmet sunucusu tarafından temin edilir.
- 5.3.** Muayene esnasında tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelecek kaza ve hasarlardan hizmet sunucusu sorumludur.
- 5.4.** Bakım ve onarım yapılacak her bir cihaz ve ekipman % 100 (yüzde yüz) göz muayenesi ve yerinde çalışma fonksiyon testine tabi tutulacaktır.
- 5.5.** Ölçme ve kontrollerde elektronik pens ampermetre, voltmetre, yağ test kiti, ve benzeri cihazlar kullanılacaktır.
- 5.6.** İdare tarafından belirlenecek heyet, sistem ve teçhizatların normal çalışıp, çalışmadığını periyodik bakım ve arıza onarımı esnasında değiştirilecek parçaların orijinal ve standartlara uygun olup olmadığını kontrol edecek ve uygunluğuna karar verildikten sonra kullanılacaktır.
- 5.7.** Diğer hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır

6.1. Hizmet sunucusu firma işi bilen, fen ve sanat kuralları gereğince her türlü gerekli eğitimi almış ve yaptığı işin risk ve sorumluluklarını bilen kabul edilip iş ve işçilerinin her türlü iş güvenliğini almakla 1 derece sorumludur.

6.2. İş, işçi ve Ürün kazalarından ötürü idare sorumlu tutulamaz.

7.1. Hizmet sunucusu firma tarafından makine ve ekipmanlara yapılacak bakım onarım işlemleri ile montajı yapılan yedek parçalar için 6 ay garanti verilecektir.

7.2. Diğer hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

4