



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)


Sayı : 33441611.934-01-02
Konu : Kombi Periyodik Bakımı

03.01.2019

Sayın.....

Üniversitemiz 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi ve Talas Konukevinde kullanılmakta olan kombinin ekli şartnamede belirtilen özellikler çerçevesinde 2019 yılında periyodik bakım hizmetinin alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

Firmanız tarafından ilgili hizmetin temini mümkün ise 10.01.2019 tarihi saat 11:30'a kadar birim fiyatınızı Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.


Bekir ATICI
Satınalma Şube Müdürü

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- TEKLİFLER 1 YIL BOYUNCA SABİT KALACAKTIR
- TEKLİFLE BİRLİKTE TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ VERİLECEKTİR.
- 4734 SAYILI KİK' NUN 11/g MADDESİNE GÖRE SORGULAMA YAPILACAKTIR.
- SÖZLEŞME İMZALANACAK
- YETKİLİ SERVİS BELGELERİNİ TEKLİFLE BİRLİKTE SUNACAKLARDIR.

S. No	MALZEME / HİZMET	MİKTARI	B. FİYAT	T. FİYAT
1	15 Temmuz Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi (3 adet kombi, yılda 2, 6 ayda bir)	2 Adet		
2	Talas Konukevi (viseman, asma tip, 4 adet, yılda 3, 4 ayda bir)	3 Adet		

TOPLAM	
KDV	
GENEL TOPLAM	

Ek:1 sayfa teknik şartname

TEKNİK ŞARTNAME

- İlgili markanın yetkili servis belgesi olacaktır ve teklifle beraber sunacaktır..
- Periyodik bakım tarihlerini kurum ve yüklenici beraber belirleyecektir.
- Tüm ısıtma ve kullanma suyu tarafı bağlantılarında sızdırmazlık kontrolü yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.
- Gaz türünün kontrolü yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.
- Fonksiyon akışı ve olası arızalar tespit edilecek ve olası arıza giderilecektir.
- Statik basıncın ve bağlantı basıncının ölçülmesi yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.
- Brülörün sökülmesi ve brülör contasının kontrolü yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.
- Alev gövdesinin kontrolü, gerektiğinde değiştirilmesi yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.
- Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının kontrolü ve ayarlanması yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.
- Yanma odası / ısıtma yüzeylerinin temizlenmesi ve brülörün montajı yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.
- Kondens suyu tahliyesinin ve sifonun temizlenmesi yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.
- Membranlı genleşme tankının ve sistemin basıncının kontrolü yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.
- Emniyet ventillerinin fonksiyonlarının kontrolü yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.
- Elektrik bağlantılarının kontrolü yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.
- Gaz geçen parçalarda sızdırmazlık kontrolü (işletme basıncında) yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.
- Baca gazı emisyon ölçümü yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.
- “Bakım gereklidir” göstergesinin sorgulanması ve resetlenmesi yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.