



T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

1D: 7211

Sayı : 33441611.934-01-03

04.03.2019

Konu : Soğutma Sistemi Parça ve Tamir İşİ

Sayın.....

Üniversitemiz 25. Yıl Kapalı Yüzme Havuzunda kullanılmak ve uygulanmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “Soğutma Sistemi Parça ve Tamir İşİ” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzemenin / hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise 08.03.2019 tarihi saat 11:30’a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.


Bekir ATICI
Satınalma Şube Müdürü

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIS OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR. ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.
- **TEKLİFLE BİRLİKTE TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ VERİLECEKTİR.**
- **4734.SAYILI KİK’ NUN 11/g MADDESİNE GÖRE SORGULAMA YAPILACAKTIR.**

İRDN MARKASI KLS' DİR. ÖZELLİKLER EKTEDİR

S.n	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	Evaporatör plakalı eşanjör 50 KW	1 Adet		
2	Soğutucu akışkan R410A (tüp 11,35 kg)	2 Adet		
3	Kompresör yağı CPI 68	6 Litre		
4	Drayer filitre	2 Adet		
5	Patlaklıklar olan kondesere kaynak yapılarak azotla yıkanıp test yapılması	1 Adet		
6	Kompresör sökülerek R 11 gazla yıkanıp kurutulup yerine montajı yapılacak	2 Adet		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	



TSEK



KLAS ISIYMA VE SOĞUTMA KLİMA

SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

1. ADEBİT 1998 Yılı N: 5

35 620 0101 12 MİR

info@klima.com.tr www.klima.com.tr

TEL: 0 232 328 10 00 FAX: 0 232 328 10 50

KLİMA SANTRALI AHU-1

KS KODU :

KSA-3 (9-9)

	ASPIRATÖR	VANTİLATÖR
FAN TİPİ	RDH 280 R	RDH 315 R
FAN DEVRİ	3188 d/d	2726 d/d
HAVA DEBİSİ	6000 m ³ /h	6000 m ³ /h
TOPLAM BASINÇ	732 Pa	905 Pa
MOTOR	3 kW - 2850 d/d	3 kW - 2850 d/d
AKIM VOLTAJ	6,50 A - 380 V	6,50 A - 380 V
BATARYA	ISITICI	SOĞUTICI
AKISKAN	80/60 °C	7/12 °C
KAPASİTESİ	39 kW	33 kW
HAVA GİRİŞ SARTI	5,5 °C	31 °C
KELEME BASINCI	6 m/s	6 m/s
FİLTRE	FİLTRE TİPİ	FİLTRE SİFİRİ
1. K. SİFİRİ TİPİ	ZİG ZAG FİLTRE	92BA840-1-30
2. K. SİFİRİ TİPİ	BO AL 06 N 001 L 1 M	
3. K. SİFİRİ TİPİ	2009	65 00 049 K S 1