



T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-02
Konu : Kombi Periyodik Bakımı

04.01.2021

Sayın.....

Üniversitemiz Sosyal İşletmeler Şube Müdürlüğüne bağlı Talas Konukevinde kullanılmakta olan kombinin ekli şartnamede belirtilen özellikler çerçevesinde 2021 yılında periyodik bakım hizmetinin alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

Firmanız tarafından ilgili hizmetin temini mümkün ise 08.01.2021 tarihi saat 11:30'a kadar birim fiyatınızı Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.


Bekir ATICI
Satınalma Şube Müdürü

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- TEKLİFLER 1 YIL BOYUNCA SABİT KALACAKTIR
- SÖZLEŞME İMZALANACAK
- **YETKİLİ SERVİS BELGELERİNİ TEKLİFLE BİRLİKTE SUNACAKLARDIR.**

Sn	Malzeme / Hizmet	Miktarı	B. Fiyat	Toplam
1	Kombi bakımı Talas Konukevi (viseman vitodens 200-w CE085 BR 0432 WB2B, asma tip, 4 adet cihaz, 4 ayda bir, yılda 3 bakım)	3 Adet		
2	Kombi bakımı (ECA, 1. Bina altı, asma tip, Felis FL 125HM DG, 2 adet cihaz, 4 ayda bir, yılda 3 bakım)	3 Adet		

TOPLAM	
KDV	
GENEL TOPLAM	

KOMBİLER (VIESMANN)

- Cihazların enerji giriş kabloları, kaçak akım rölesi ve topraklama kontrollerinin yapılması.
- Kontrol paneli, ayar düğmeleri, basınç saati ve ateşleme kontrollerinin yapılması.
- Yanma odası kurum ve diğer temizlik işlerinin yapılması.
- Gaz giriş fleks hortum ve bağlantı elemanları gaz kaçağı kontrollerinin yapılması.
- Sıcak su, kalorifer bağlantı elemanları ve su kaçaqları kontrollerinin yapılması.
- Arızalı mekanik ve elektriksel malzemelerin yenisi ile değiştirilmesi.
- Membranlı genişleme tankının ve sistemin basıncının kontrolü yapılacaktır ve olası arıza giderilmesi
- Baca gazı emisyon ölçümü yapılacaktır ve olası arıza giderilmesi