



T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-02
Konu : Jeneratör Yıllık Bakımı

04.01.2021

Sayın.....

Üniversitemiz Sosyal İşletmeler Şube Müdürlüğüne bağlı Talas Konukevinde uygulanmak üzere “Jeneratör Yıllık Bakımı” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise 08.01.2021 tarihi saat 11:30 a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.


Bekir ATICI
Satınalma Şube Müdürü

NOT:

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN İLAN ETMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNE YAZILACAK.
- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE, İMZA OLMAYAN VE FAKS İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.
- SÖZLEŞME İMZALANACAKTIR.
- VERİLEN TEKLİF 1 YIL SÜRELİ SABİT KALACAKTIR.

S.No	Mal/Malzeme/Hizmet	Miktar	B. Fiyat	Toplam
1	Jeneratör bakımı Talas Konukevi, 1 adet jeneratör, Stom ford marka, 62697 tip, 3 ayda bir yılda 4 bakım)	4 Adet		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

Ek: 1 sayfa teknik şartname

JENERATÖR BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

- Jeneratör elektrik panosu ve kumanda paneli kontrollerinin yapılması.
- Arızalı mekanik ve elektriksel malzemelerin yenisi ile değişiminin yapılması.
- Motor yağ kontrolü, gerekirse değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre) Yağ filtresi değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre)
- Yakıt filtresi değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre)
- Hava filtresi değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre)
- Anti-freeze değişimi (yılda 1 defa)
- Alternatör izolasyon ve sargı kontrolü gözle muayene
- Şarj dinamo akım testi
- Şali dinamo gerilim testi
- Marş motoru akım testi
- Akü akım ve gerilim testi
- Akü elektrik seviye kontrolü
- Yağ basınç müşiri görev testi
- Motor yağ, yakıt ve su kaçak kontrolleri gözle muayene (gerekirse hortumlarının değişimi)
- Motor blok suyu ısıtıcı kontrolü (çalıştığına dair)
- Şali redresörü akım testi
- Radyatör petek kontrolü gözle muayene (gerekirse radyatör peteklerinin temizliği)
- Motor blok suyu termostatının görev kontrolü
- Motor devir ve salınım kontrolü
- Motor yağ basıncı kontrolü
- Motor hararet kontrolü
- Alternatör voltaj kontrolü
- Jeneratör yük testi
- Jeneratör yOK-boş voltaj, devir farkı kontrolleri (gerekirse ayarlan)
- Kumanda, transfer panosu kablo bağlantılarının sıklık kontrolleri
- Otomatik kontrol panelinin şebeke, jeneratör kalibrasyon kontrolleri (gerekirse ayarlanması)
- Otomatik kontrol panelinin fonksiyon arıza testleri
- Manüel çalışma modunun görev kontrolleri
- Manyetik pick-up temizliği (Elektronik pompalar için geçerlidir. Zaman yada çalışma saatine göre)
- Motor iç yıkamasının yapılması (3 yağ değişiminde 1 kere)
- Grubun komple dış temizliğinin yapılması
- Alternatör ısı kontrolü
- Tüm gösterge ve ekipmanların çalışırılık kontrolleri